

## CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ferme Desco  
 1271 Rang Les Pointes  
 St-Tite, Québec  
 G0X 3H0  
 Tél.: (418) 365-3267  
 Fax:

Certificat: **1189059**  
 Date du rapport: 2012-06-27  
 Client: D11020204  
 Site: Ferme Desco  
 Projet: D11020204-1  
 Nom du Projet: Biolab Distribution Cap-de-la-Madeleine  
 Commande: 130225

### Données sur le prélèvement

Échantillon: 1942073	Nature de l'échantillon: Eau potable	Chlore résiduel libre: NA
No. Certificat pré: 1734	Matrice: Eau	Chlore résiduel total: NA
Votre référence: NA	État à la réception: Conforme	
Lieu prélevé: Même adresse	Date de prélèvement: 2012-06-19	
Prélevé par: Mylène Dessureault	Date de réception: 2012-06-20	

### Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *	Normes	
							Min	Max
AACCTCF01	Dénombrement coliformes totaux & fécaux/E.coli EP	Oui	A208			2012-06-20		
	Bactéries atypiques			1	UFC/Mem			200
	Coliformes			0	UFC/100mL			10
	Escherichia coli			0	UFC/100mL			0
	Coliformes fécaux			0	UFC/100mL			0
AACSF--01	Dénombrement des Entérocoques (EP)	Oui	A204			2012-06-20		
	Entérocoques			0	UFC/100 mL			0
DGCTTRANS03	Transport (Eau)							
	< >							
DICGR3-01	Analyse microbiologique							
DGCCOM-01	Commentaire							
	< >							

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 11.0°C  
 Type de captage : puits artésien

Vos résultats d'analyses respectent les concentrations maximales acceptables. Votre eau est bonne pour consommation selon les résultats obtenus. Nous vous suggérons d'effectuer cette analyse deux (2) fois par année, pour vous assurer d'un bon suivi de la qualité de votre eau.

Commentaires du CAO :

Approuvé par :   
 Kätline Guay, M.Sc., Microbiologiste  
 Superviseur

\* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes  
 La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.  
 Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  
 Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

F-13-03 / 2012-03-23

Page 1 de 1